

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17	エアシリンダー（センサー付）	CDM2E40-100-C73（DC24V）	
16	クレビス	1	CM-E032B
15	クレビス取付金具	1	SPC-2.3t
14	エアシリンダー	1	CM2E40-100
13	ニ山ナックルジョイント	1	Y-040B
12	リンケージ	1	SS-400
11	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
10	シリンダー取付金具	1	SPC-2.3t
9	耐熱カップリング	1	C-1001313L
8	耐熱接続板	1	PMX-573 5t
7	基板取付台	1	SPC-3.2t
6	軸受	2	SPC 1.0t
5	フランジ		無し
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD $\phi 13$
2	可動羽根	1	SPC-1.6t
1	ダンパー本体	1	VD-300 ϕ SPC 1.6t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）


特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧： $\pm 490\text{Pa}$ [$\pm 50\text{mmAq}$] 以下 風速： 15m/s 以下 温度： $-10\sim 200^{\circ}\text{C}$ 以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 開閉センサーの後付は不可（シリンダー交換になります）



フローシート図

AIR LESS	FREE（感付）
SIGNAL OFF	CLOSE（全閉）

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
mm	DEC. 15. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF	自動ダンパー EVDAF-300 EHS 板金プレスダンパー
図面番号 DRAWING NO.	EVDAF-300EHS
工事番号 JOB No.	01 10 00
変更 回数	00