


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	一山ナックルジョイント	1	I-040B
13	エアシリンダー	1	CVM5B40-100-15MZ
12	軸受	2	UCFL-20215ES セラミックス
11	シリンダー取付金具	1	SPC 3.2t
10	耐熱基板	1	PGX-595
9	基板取付台	2	SPC 3.2t
8	リンク板	2	SS400 6.0t
7	リンクージ	1	SS-400
6	軸受ボス	2	B20215ES セラミックス
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 9x3t
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	SS-300φ SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。



回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EVD AVF-300 SHS
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 15. 2006	[耐熱軸受付] 400℃ (SS)
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EVD AVF-300 SHS
変更 REVISIONS	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	変更回数 01