



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下

☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

| 15 | | | |
|----|------------|--------|------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | 手動ハンドル | 1 | BH-043S SS400 |
| 12 | ドライブブッシュ | 1 | LFZF15-10 |
| 11 | 断熱接続板 | 2 | PGX-595 10t |
| 10 | ハンドル取付金具 | 1 | SPC 3.2t |
| 9 | 軸受取付基台 | 2 | SUS-304 4.0t |
| 8 | 耐熱カップリング | 1 | C-801515H PGX-595 |
| 7 | 軸受 | 2 | F20215CS CERAMICS |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20215CU CERAMICS |
| 5 | フランジ | 1 | JIS-5K SUS304 10t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SUS-304 3x10 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS304 φ15 センターレス |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-304 2.0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-250A SUS-304 3.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | |
|--|----------------|
| | 回数 REV. MARK |
| | 年月日 DATE |
| | 承認 APPROVED BY |
| | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda MAY. 27. 2015

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: パタフライ・ダンパー EBPLF-250A SHU (SUS)

変更回数 REV. MARK: 01 / 10, 02

図面番号 DRAWING NO.: