



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

| 15 |          |       |                                |
|----|----------|-------|--------------------------------|
| 14 |          |       |                                |
| 13 | 手動ハンドル   | 1     | BH-020S SS400                  |
| 12 | ドライブッシュ  | 1     | LFZF12-10                      |
| 11 | 断熱接続板    | 2     | PGX-595 10t                    |
| 10 | ハンドル取付金具 | 1     | SPC 3.2t                       |
| 9  | 軸受取付基台   | 2     | SUS-304 3.0t                   |
| 8  | 耐熱カップリング | 1     | C-651212H                      |
| 7  | 軸受       | 2     | F20112CS SUS-304 CERAMICS      |
| 6  | シャフトボス   | 2     | B20112CS SUS-304 CERAMICS      |
| 5  | フランジ     | 1     | JIS-5K SUS304 10t              |
| 4  | 羽根当て     | 1     | SUS-304 3x10                   |
| 3  | シャフト     | 1     | SUS-304 φ12 (センターレス)           |
| 2  | 可動羽根     | 1     | SUS-304 2.0t                   |
| 1  | ダンパー本体   | 1     | MD-80A SUS304 2.0t             |
| No | 部品名称     | TITLE | 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 回数 REV. MARK   |
|  | 年月日 DATE       |
|  | 承認 APPROVED BY |
|  | 変更者 REVISED BY |
|  | 記事 CONTENTS    |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 DEC. 18. 2006

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBPLF-80A-SHU (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPLF-80A-SHU

変更回数 REV. MARK: 01

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .