



特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| 15 | | | |
|----|------------|--------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | ドライブッシュ | 1 | LFZF12-10 |
| 11 | 手動ハンドル | 1 | BH-020S SS400 |
| 10 | ハンドル取付金具 | 1 | SPC-3.2t |
| 9 | 耐熱カップリング | 1 | C801212H |
| 8 | 耐熱接続板 | 1 | PGX-595 |
| 7 | 軸受 | 2 | F20112CS CERAMICS |
| 6 | 基板取付台 | 2 | SPC-3.2t |
| 5 | 軸受ボス | 2 | B20112CS CERAMICS |
| 4 | フランジ | 1組 | SS400 9.0t |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ12 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 2.3t |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | MD-75φ SPC 3.2t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| 回数 REV. MARK 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY | 承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY | 検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006 | 名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBDHF-75 SHS | |
| | | | | 図面番号 DRAWING NO. EBDHF-75SHS | |
| 記事 CONTENTS | | 単位 UNITS mm | | 耐熱 400℃ (SS) | |
| 変更 REVISIONS | | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | 変 REV. MARK 回数 01 01 | |
| M/# | | 保管 REGISTERED | | 工事番号 JOB No. | |