



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| 15 | | | |
|----|------------|--------|--------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | | | |
| 11 | | | |
| 10 | 耐熱カップリング | 1 | C801212L |
| 9 | 手動ハンドル | 1 | BVG-02A FC-250 |
| 8 | ハンドル取付金具 | 1 | SPC 3.2t |
| 7 | 耐熱接続板 | 2 | PMX-573 10t |
| 6 | 基板取付台 | 1 | SUS-304 3.0t |
| 5 | 軸受ボス | 2 | B20112XU |
| 4 | フランジ | 1組 | SUS-304 10t |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ12 センターレス |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 2.0t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-75φ(SUS) SUS-304 2.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

| | |
|--|----------------|
| | 回数 REV. MARK |
| | 年月日 DATE |
| | 承認 APPROVED BY |
| | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 日期: DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBDWLF-75 EHU (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDWLF-75 EHU

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .