


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 SS400
11	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1 C-1002020H
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t
8	軸受	2 UFL-20420CS セラミックス
7	部品取付架台	2 SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2 B20420CS セラミックス
5	フランジ	1 SUS304 12t
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ20
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1 MD-300φ SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアードラム・ダンパー EHDALF-300SHU
単位 UNITS	Takeda OCT. 22. 2016	(SUS)
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		01 10 変更回数 01
工事番号 JOB No.		図面番号 DRAWING NO.

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。



回数 REV. MARK	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	
変更 REVISIONS	

D
E
F

D
E
F