



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

| 15 | | | |
|----|------------|--------|------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | | | |
| 11 | ドライブッシュ | 2 | LFZF15-10 |
| 10 | 手動ハンドル | 1 | BH-023S |
| 9 | 接続板 | 2 | SS400 6.0t |
| 8 | ハンドル取付け板 | 1 | SPHC 3.2t |
| 7 | 取付基板 | 1 | SS400 4.5t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20215MS |
| 5 | フランジ | 1 | SS400 9.0t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SEHC 3x9 |
| 3 | シャフト | 1 | SDC φ15 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SEHC 2.3t |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 | MD-200φ(SS) PL=3.2t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | |
|---------------|----------------|
| 01 | 回数 REV. MARK |
| MAR. 02. 2010 | 年月日 DATE |
| Takeda | 承認 APPROVED BY |
| 1. 修正済 | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 MAY. 13. 2015.

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBDLF-200 S (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDLF-200 S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .