



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| 15 | | | |
|----|------------|--------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | ドライブッシュ | 1 | LFZF15-10 |
| 12 | 手動ハンドル | 1 | BH-023S SS400 |
| 11 | ハンドル取付け板 | 1 | SPC 4.5t |
| 10 | 耐熱カップリング | 1 | C-651515H |
| 9 | 耐熱接続板 | 2 | PGX-595 10t |
| 8 | 軸受 | 2 | UFL-20215CS セラミックス |
| 7 | 部品取付架台 | 2 | SPC 4.5t |
| 6 | シャフトボス | 2 | B20215CS セラミックス |
| 5 | フランジ | 1 | SS400 9.0t |
| 4 | 羽根当て | 1 | SS400 3x9 |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ15 |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SPC 2.3t |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | MD-100φ SPC 3.2t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | | | | | |
|--|--|----------------|---|---------------|-------------------------------------|
| | | 回数 REV. MARK | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF |
| | | 年月日 DATE | | | |
| | | 承認 APPROVED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | バタフライ・ダンパー EBDHF-100 SHS (SS) |
| | | 変更者 REVISED BY | | | |
| | | 記事 CONTENTS | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | 01 10 変更回数 00 |
| | | 変更 REVISIONS | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | EBDHF-100SHS 図面番号 DRAWING NO. |
| | | M/# | 工事番号 JOB No. | | |
| | | 0/# | | | |