



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~50℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
10	手動ハンドル	1	BH-025S SS400
9	ドライブッシュ	2	LFZF12-10
8	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
7	接続板	1	SS400 9.0t
6	基板取付台	1	SUS304 3.0t
5	軸受ボス	2	B20112MU
4	フランジ	1組	SUS-304 10t
3	シャフト	1	SUS-304 φ12 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-75φ SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 DEC. 18. 2006

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: バタフライ・ダンパー EBDHLF-75 U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDHLF-75U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: . . .