


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-0402D-32-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00
12	アダプター	1 A-351820 SS400
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t
10	接続板	2 SS400 9 t
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0 t
8	耐熱カップリング	1 A-351820
7	軸受け	2 UFL004 x 2 + C004 + D004
6	シャフトボス	2 B20320MU
5	フランジ	1組 SUS-304 12 t
4	羽根当て	1 SUS304 3 x 10
3	シャフト	1 SUS304 phi 20
2	可動羽根	1 SUS304 3.0 t
1	ダンパー本体	1 MD-250 phi SUS304 4.0 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリチサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25 m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda	EHDHAF-250-U
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	NOV. 15. 2015	(SUS)
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 REV. MARK 01
工番番号 JOB No.			図面番号 DRAWING NO.