


スプリングリターン(閉)

注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063R-32-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-063R-31-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-063R-30-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063R-00	
12	アダプター	1 A-631425 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9.0t	
9	軸受取付基台	2 SPC 4.5t	
8	カップリング	1 C-402550 SS400	
7	軸受け	2 UFL005x2+X005+D005	
6	シャフトボス	2 B20525MS	
5	フランジ	1組 SS400 12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ25	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-350 SPC 4.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 外径寸法はミリチサイズ(ダクトサイズ)です。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 2.5 m/s以下 温度: -10 ~ 60 °C以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda DEC. 14. 2015	自動・ダンパー EHDHARF-350-S スプリングリターン (SS)
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	工事番号 JOB No.	変更回数 01
		図面番号 DRAWING NO.	01