


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
13	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
12	開閉信号	S2	オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
10	ドライブッシュ	1 LFZF15-10	
9	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
8	部品取付架台	1 SPC 4.5t	
7	ドライブッシュ	1 LFZF20-10	
6	シャフトボス	2 B20420MS	
5	フランジ	1 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ20	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-400φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全閉(EHDM LRF-□□□-S)・スプリングにより全開(EHDM LLF-□□□-S)



回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF モーター・ダンパー EHDM L (L) F-400S スプリングリターン (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	
	単位 UNITS mm	JAN. 12. 2015	
	図面番号 DRAWING NO. EHDM LRF-400S	変更 REV. MARK 回数 01 10 00	
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	保管 REGISTERED
		工事番号 JOB No.	