


Y	名称	TITI F	
		モーター・ダンパー E H D M R L F - 1 5 0 U [スプリングリターン]	
			(S U S)
		0 1 1 0	変更回数 REV. MARK 0 0
		E H D M R L (L) F - 1 5 0 U	
	図面番号 DRAWING NO.		



1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。


靜壓：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 溫度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全閉（EHDM LRF-□□□-U）・スプリングにより全開（EHDM L L F-□□□-U）

					回数 REV. MARK
					年月日 DATE
					承認 APPROVED BY
					変更者 REVISED BY
					記事 CONTENTS
3					

交更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10	



栄進空調株式会社

EISHIN KUCHO CO., LTD.

M / #

O / #

工事番号
JOB No.



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.