

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ スプリングにより全閉（EHPMLRF-□□□-S）・スプリングにより全開（EHPMLLF-□□□-S）

		回数 REV. MARK		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF				
		年月日 DATE			. .		. .		モーター・ダンパー				
		承認 APPROVED BY			設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		EHPMRLF-400A-S				
		変更者 REVISED BY			. .		武田		スプリングリターン				
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS					図面番号 DRAWING NO.		01 10		変更回数 01
									EHPMRLF-400A-S				
				保管 REGISTERED	. .		0/				工事番号 JOB No.		