



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

|    |            |                                |
|----|------------|--------------------------------|
| 15 |            |                                |
| 14 |            |                                |
| 13 | 手動ハンドル     | 1 BVG-02A                      |
| 12 | 駆動部取付板     | 1 SS400 4.5t                   |
| 11 | 軸受取付架台     | 1 SS400 4.5t                   |
| 10 | 耐熱接続板      | 2 PGX-595                      |
| 9  | 耐熱カップリング   | 1 C-11015-HG PGX-595           |
| 8  | 軸受け        | 2 UFL-20115ES セラミックス           |
| 7  | スタフィングボックス | 2 グランドパッキン P/#6315<br>□5.0x3T  |
| 6  | シャフトボス     | 2 EGS-15CU                     |
| 5  | フランジ       | 1組 JIS-5K SUS-14t SUS-304      |
| 4  | シャフト       | 1 SUS-304 $\phi 15$ センターレス     |
| 3  | 羽根当て       | 1 SUS-304 6x15                 |
| 2  | 可動羽根       | 1 SUS-304 4t                   |
| 1  | ケーシング      | 1 MD-80A SUS-304 4t            |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧:  $\pm 50 \text{ KPa}$  [ $\pm 5000 \text{ mmAq}$ ] 以下 風速:  $25 \text{ m/s}$  以下 温度:  $-10 \sim 400^\circ\text{C}$  以下

|               |                |
|---------------|----------------|
| 01            | 回数 REV. MARK   |
| OCT. 25. 2009 | 年月日 DATE       |
| 武田 紘治         | 承認 APPROVED BY |
| 1. 修正済        | 変更者 REVISED BY |
|               | 記事 CONTENTS    |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .  
 尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: 武田 製図 DRAWN BY: 武田  
 単位 UNITS: mm 保管 REGISTERED: . . .  
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 耐熱手动ダンパー EGPWF-80A-SHU  
 耐熱 400°C (SUS)  
 図面番号 DRAWING NO. EGPWF-80A-SHU  
 変更回数 01