



図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

Y 名称 TITIF	
小径ダンパー 40A	
自動ダンパー 40型	
EVQNAF-40AU-V1	
図面番号 DRAWING NO.	<div> <div>01 10</div> <div>変更回数</div> </div> <div> <div>01</div> <div>REV. MARK</div> </div>
EVQNAF-40AU-V1F	
○/ #	<div> <div>工事番号</div> <div>JOB No.</div> </div>



1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 溫度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエータは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

		01	回数 REV. MARK	
		JAN. 18. 2010	年月日 DATE	
			承認 APPROVED BY	
		Takeda	変更者 REVISED BY	
		1. ハンドル修正	記事 CONTENTS	

变更 REVISIONS



尺度 SCALE
1 : 2

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

[illegible]

設計 DESIGNED BY

○ ○

検図 CHECKED BY

• **•**

製図 DRAWN BY

武田
OCT. 16. 2015



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

[illegible]

工事番号

变更回数 01