



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ ローターアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| 15 | | | |
|----|------------|------------------------|-------------------------|
| 14 | | | |
| 13 | | | |
| 12 | 操作ハンドル | 1 BH-00S | |
| 11 | ハンドル取付架台 | SEHC 2.3t | |
| 10 | 断熱カップリング | 1 C-651010L PMX-573 | |
| 9 | 断熱パネル | 2 PMX-573 5.0t | |
| 8 | ドライブッシュ | 1 LFZF10-10 | |
| 7 | 基台 | 1 SUS-304 2.0t | |
| 6 | シャフト・ボス | 2 B20010XU XMS-1214-10 | |
| 5 | フランジ | 1 SUS-304 10t | |
| 4 | 羽根当て | 1 無し | |
| 3 | シャフト | 1 SUS-304 φ10 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 SUS-304 2.0t | |
| 1 | バタフライ・ダンパー | 1 SUS-304-65A 3.0t | |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | |
|--|----------------|
| | 回数 REV. MARK |
| | 年月日 DATE |
| | 承認 APPROVED BY |
| | 変更者 REVISED BY |
| | 記事 CONTENTS |

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 保管 REGISTERED: . . .

DATE: DEC. 18, 2006

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動・ダンパー EBPHF-65A EHU (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EBPHF-65A EHU

変更回数 REV. MARK: 01 / 10 (Current: 00)

工事番号 JOB No.: #