



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| 15 | | | | |
|----|----------|-------|-------------------|-----------------------|
| 14 | | | | |
| 13 | | | | |
| 12 | 操作ハンドル | 1 | DK-V-10 | |
| 11 | ハンドル取付架台 | 1 | SEHC 2.3t | |
| 10 | 断熱カップリング | 1 | C-651010H PGX-595 | |
| 9 | 軸受 | 2 | F20010ES セラミック | |
| 8 | 断熱板 | 2 | PGX-595 5.0t | |
| 7 | 基台 | 1 | SEHC 2.3t | |
| 6 | シャフト・ボス | 2 | B20010ES セラミック | |
| 5 | フランジ | 2 | SS400 6.0t | |
| 4 | 羽根当て | | 無し | |
| 3 | シャフト | 1 | SGD φ10 ミガキ10級 | |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SEHC 2.3t | |
| 1 | ダンパー本体 | 1 | SGP-50A 3.8t | |
| No | 部品名称 | TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|---|
| 回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF 小径ダンパー 50A 手動ダンパー 50型 EVDWF-50A SHS 耐熱 400℃ 図面番号 DRAWING NO. EVDWF-50A SHS |
| | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY 武田 | |
| | 単位 UNITS mm | APR. 18. 2014 | |
| | 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | |
| 記事 CONTENTS | REVISIONS 変更 | 保管 REGISTERED | 工事番号 JOB No. |
| | | | 変更回数 01 10 01 |