



**特記**

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| 15 |            |        |                        |
|----|------------|--------|------------------------|
| 14 |            |        |                        |
| 13 |            |        |                        |
| 12 | 操作ハンドル     | 1      | DK-V-10                |
| 11 | ハンドル取付架台   | 1      | SEHC 2.3t              |
| 10 | 断熱カップリング   | 1      | C-651010H PGX-595      |
| 9  | 軸受         | 2      | F20010ES セラミックス        |
| 8  | 断熱板        | 2      | PGX-595 5.0t           |
| 7  | 基台         | 1      | SUS-304 2.0t           |
| 6  | シャフト・ボス    | 2      | B20010CU セラミックス        |
| 5  | フランジ       | 2      | SUS-304 4.0t           |
| 4  | 羽根当て       |        | 無し                     |
| 3  | シャフト       | 1      | SUS-304 φ10            |
| 2  | 可動羽根       | 1      | SUS-304 1.5t           |
| 1  | ダンパー本体     | 1      | SUS-304 40A 2.0t       |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 回数 REV. MARK   |
|  | 年月日 DATE       |
|  | 承認 APPROVED BY |
|  | 変更者 REVISED BY |
|  | 記事 CONTENTS    |
|  | REVISIONS      |
|  | 変更             |

|          |                |               |
|----------|----------------|---------------|
|          | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY |
| 尺度 SCALE |                |               |
| 1:2      | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY   |
| 単位 UNITS |                | 武田            |
| mm       |                | APR. 18. 2014 |



|                  |         |
|------------------|---------|
| 名称 TITLE         |         |
| 小径ダンパー 40A       |         |
| 手動ダンパー 40型       |         |
| EBPWLF-40A SHU   |         |
| 耐熱 400℃          |         |
| 図面番号 DRAWING NO. | 01      |
| EBPWLF-40A SHU   | 10      |
|                  | 変更回数 01 |