


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

|    |               |       |                              |
|----|---------------|-------|------------------------------|
| 15 |               |       |                              |
| 14 | 電磁弁           | 1     | VZ3143-5DZ-01 SMC            |
| 13 | リミットスイッチ      | 1     | O24-004 KINETROL             |
| 12 | ロータリーアクチュエーター | 1     | O24-100 KINETROL             |
| 11 | 駆動部取付金具       | 1     | SPCC 2.3t                    |
| 10 | アダプター         | 1     | SS400                        |
| 9  | 接続金具          | 2     | SS400 4.5t                   |
| 8  | ドライブッシュ       | 1     | LFZF                         |
| 7  | シャフト・ボス       | 2     | B20010MU MSM-1014-10         |
| 6  | 取付架台          | 1     | SUS-304 2.0t                 |
| 5  | フランジ          | 1     | SUS-304 6t                   |
| 4  | 羽根当て          |       | 無し                           |
| 3  | シャフト          | 1     | SUS-304 φ10                  |
| 2  | 羽根            | 1     | SUS-304 1.5t                 |
| 1  | ケーシング         | 1     | 40A SUS-304 2.0t             |
| No | 部品名称          | TITLE | 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

二位置制御 (閉→成行)



**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

|                |   |                  |                |
|----------------|---|------------------|----------------|
| 回数 REV. MARK   | 承認 APPROVED BY                            | 検図 CHECKED BY    | 名称 TITIF       |
| 年月日 DATE       | 設計 DESIGNED BY                            | 製図 DRAWN BY      | 小径ダンパー 40A     |
| 承認 APPROVED BY | 単位 UNITS                                  | 武田               | 自動ダンパー 40型     |
| 変更者 REVISED BY | mm  | APR. 18. 2014    | EHPKLF-40AU    |
| 記事 CONTENTS    | <b>栄進空調株式会社</b><br>EISHIN KUCHO CO., LTD. |                  | [SUS]          |
| 変更 REVISIONS   | 保管 REGISTERED                             | 図面番号 DRAWING NO. | 変更回数 REV. MARK |
| M/#            |   | EHPKLF-40AU_V    | 01             |
|                |   |                  | 10             |
|                |   |                  | 01             |
|                |   | 工事番号 JOB No.     |                |