






注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19	ハーフユニオン	KQ2H08-01S	オプション
18	サイレンサー		オプション
17	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	
16	電磁弁	VZ3140-5L-01	
15	エアシリンダー	CDM2E25-75-C73	オプション
14	二山ナックルジョイント	1 Y-032B	
13	クレビス受け	1 CM-E020B	
12	エアシリンダー	1 CME25-75	
11	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
10	シリンダー取付板	1 SPC 2.3t	
9	クレビス受け取付部品	1 SPC 2.3t	
8	基板取付台	1 SUS-304 3.0t	
7	リンケージ	1 SS-400	メッキ
6	軸 受	2 SUS-304 1.5t	
5			
4	羽根当て	1 SUS-304 0.8t	
3	シャフト	1 SUS-304 φ13	
2	可動羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	ダンパー本体	1 MD-150φ SUS304-1.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)




特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓:±490Pa[±50mmAq]以下 風速:15m/s以下 溫度:-10~50℃以下

- ☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

						回数 REV. MARK
						年月日 DATE
						承認 APPROVED BY
						変更者 REVISED BY
						記事 CONTENTS

変更 REVISIONS 図 #		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 AUG. 11. 2020
	単位 UNITS mm		
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
		保管 REGISTERED	

Y	名称 TITIF		
	エアー式 自動ダンパー EVDAF-150U		
0			[SUS]
	図面番号 DRAWING NO. EVDA-150U	01 10	変更回数 01
0/		工事番号 108 No.	