






注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	二山ナックルジョイント	1	Y-020B
13	クレビス受け	1	HGLKM8-T22-W10-H30 M I S U M I
12	エアーシリンダー	1	CVM5D20-50-15MZ
11	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
10	シリンダー取付板	1	SPC 2.3t
9	クレビス受け取付部品	1	SPC 2.3t
8	基板取付台	1	SUS-304 3.0t
7	リンケージ	1	SS-400 メッキ
6	軸 受	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-125 SUS304-1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下
- ☆ エアーシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

				回数 REV. MARK		REVISIONS 変更			承認 APPROVED BY .		検図 CHECKED BY .		名称 TITIF								
				年月日 DATE			尺度 SCALE 1 : 3		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY 武田		エア－駆動式自動ダンパー								
				承認 APPROVED BY			単位 UNITS mm		.		AUG. 18. 2020		EVD AV－125U								
				変更者 REVISED BY									(SUS)								
記事 CONTENTS						M #	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.							図面番号 DRAWING NO.				01 10		変更 REV. MARK	
														EVD AV－125U				01		回数	
							保管 REGISTERED		.		O #		工事番号 JOB No.								
4				5		6		7		8											